

Замовник: КНП «Острозька БЛ»

Код ЄДРПОУ: 01999833

Адреса: м.Острог вул.Татарська,185

Категорія: Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

№ з/п	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення	Ідентифікатор закупівлі	Обґрунтування	
				технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	очікуваної вартості закупівлі
1	2	3		4	5
1	ДК 021:2015 - 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Кондиціонери внутрішні та зовнішні блоки)	Відкриті торги з Особливостями 356000,00 грн кошти місцевого бюджету	UA-2024-06-18-011092-a	<p>КНП «Острозька БЛ» проводить закупівлю кондиціонерів згідно нових вимог Міністерства охорони здоров'я України для подальшого фінансування стаціонарних відділень коштом НСЗУ в рамках програм медичних гарантій. Це наявність кондиціонерів в палатах, а також в ординаторських. Міністерство охорони здоров'я України зобов'язує всі медзаклади встановити кондиціонери у палатах денного стаціонару. Щорічно НСЗУ (Національна служба здоров'я України) укладає або продовжує контракти з медустановами, які надають українцям послуги в рамках програми медичних гарантій. Для підписання договору з НСЗУ установи повинні відповідати низці вимог, які стосуються як наявності ліцензій, рівня підготовки фахівців, так і матеріально-технічного оснащення.</p> <p>1. Загальні вимоги</p> <p>ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ</p> <p>Кондиціонери (внутрішні та зовнішні блоки)</p> <p>код за ДК 021:2015: 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої</p> <p>Запропонований Учасником товар має відповідати встановленим в Україні технічним та санітарним нормам та правилам. Товар повинен відповідати ДСТУ, ТУ, іншим вимогам нормативної документації та технічним регламентам країни виробника, вимогам національних стандартів, щодо забезпечення безпечності продукції, гармонізованих з відповідними європейськими та міжнародними стандартами.</p>	Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін, а саме: здійснено пошук, збір та аналіз інформації про ціну Товару, що міститься у мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

Обсяги та предмет закупівлі:

Внутрішній блок Aerostar BASIC AER-09-ON/OFF-IU (або еквівалент) - 25 шт.

Зовнішній блок Aerostar BASIC AER-09-ON/OFF-OU (або еквівалент) - 25 шт.

каталогів з переліком Товарів на сайтах виробників.

Модель		Aerostar BASIC AER-09-ON/OFF-
		Aerostar BASIC AER-09-ON/OFF-
Продуктивність		
EER	Охолодження	3,21
COP	Обігрів	3,61
Клас енергозбереження	Охолодження	A
Клас енергозбереження	Обігрів	A
Холодопродуктивність	Вт	2600
Теплопродуктивність	Вт	2600
Номін. споживання (охол)	Вт	Не більше 810
Номін. споживання (обігрів)	Вт	Не більше 720
Видалення вологи	л/год	0,5
Циркуляція повітря	м3/год	550
Холодоагент		R32
Холодоагент, кількість	грам	410
Рівень шуму, внутр. блок	дБ	38
Рівень шуму, зовн. блок	дБ	51

Система			
Тип компресору		роторний	
Бренд компресору		LANDA(GREE) (або еквівалент)	
Розширювальний пристрій		Капілярний	
Капілярний тип (одинарний/подвійний)		Подвійний	
Випарник/кондансатор			
Рідинна труба / Газова труба		дюйм(мм)	1/4 (6,35)
Газова труба		дюйм(мм)	3/8 (9,52)
Інше			
Безпроводний пульт		✓	
Режим сну		✓	
Смарт мод (опимальна температура)		✓	
Автоматичний перезапуск		✓	
Режим тиші (19 Дб)		✓	
Супер охолодження		✓	
Функція I FEEL		✓	
Поліпропіленовий фільтр грубої очистки, що мисться		✓	
24-годинний таймер		✓	
2 способи дренажного з'єднання (ліворуч або праворуч)		✓	
3 швидкості та автоматичне керування внутрішнім вентилятором		✓	
Вертикальні автоматичні поворотні жалюзі		✓	
Напруга, частота, фаза		Вт	220-240V~,50Hz 1P
Номінальний струм, А		Охолодження	3,5
		Обігрів	3,2
Розміри ШxВxD (мм)		Внутр. Блок	790×255×200
		Зовн. блок	660×482×240
Вага (кг)		Внутр. Блок	7,5
		Зовн. блок	23
Діапазон температур (°C)		Охолодження	+19°C ~ +43°C
		Обігрів	-7°C ~ +24°C
Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення)		м	5
Макс. довжина трубопроводу		м	15

Перепад висоти	м	8	
Кількість додаткового холодоагенту	грам/м	20	

1. Вимоги до якості:

1.1. Товар повинен бути новим, таким, що не перебувало в експлуатації, не приймав участі в випробуваннях, презентаціях та виставках (надати гарантійний лист від учасника у складі тендерної пропозиції).

1.2. Гарантійний термін – не менше 36 місяців (надати гарантійний лист від учасника у складі тендерної пропозиції).

1.3. Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, сертифікату, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати скан-копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції)

1.4. Якість та комплектність Товару має відповідати вимогам нормативно-технічної документації, яка діє на території України, стандартам якості (сертифікати відповідності стандарту ДСТУ EN 60335-1:2017, ДСТУ EN 60335-2-14:2014 та/або декларації про відповідність згідно стандарту ДСТУ EN 60335-1:2017, ДСТУ EN 60335-2-14:2014 та висновок санітарно-епідеміологічної експертизи) (надати скан - копії документів)

1.5. Учасник повинен надати у складі тендерної документації довідку на фірмовому бланку (у разі наявності) в довільній формі за підписом керівника або уповноваженої особи Учасника, про обов'язок Учасником дотримуватися вимог чинного законодавства України із захисту довкілля, при постачанні товару, що є предметом закупівлі.

2. Умови поставки:

2.1. Поставка товару: 35800, Рівненська область, місто Острог, вул. Татарська, будинок 185

2.2. Строк поставки товару: до 15 липня 2024 року.

2.3. Поставка товару повинна здійснюватися транспортом Учасником до місця використання товару, спеціалізованим транспортом, що забезпечує зберігання, комплектність і якість товару.

2.4. Розвантаження в приміщення лікарні (1-3 поверх) організовується силами Учасника, а саме: представниками Учасника, які супроводжують товар в дорозі, або представниками організації, яка доставляє вантаж.